

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту оборудования Подогреватель Химический очищенной воды ПХВ-1

**Место размещения ремонтируемого оборудования:** АО «Таразэнергоцентр». Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Сыпатай батыра 8.

Подрядчик до начала ремонтных работ обязан разработать и представить на согласование Заказчику - график производства работ, сметный расчет стоимости работ.

### **Выявленные дефекты, препятствующие вводу в эксплуатацию**

Износ трубной системы установки более 50%.

### **Для устранения дефектов требуются произвести следующие работы**

Замена трубной системы установки.

Ремонт оборудования производить в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, которые включают в себя действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, инструкции, эксплуатационные характеристики и т.п.

Срок гарантии на выполненные работы составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию.

**Срок выполнения:** Срок выполнения ремонта с 30.06.2020 года по 29.07.2020 с момента предоставления заявки на начало работ Заказчиком до ввода в эксплуатацию (с правом досрочного исполнения).